



Пример уведомления события по E-mail

----- Messaggio originale -----  
**Oggetto:**Allarme no produzione QST 01 05 EC1 IN2 - Allarme ON (CODE:0001)  
**Data:**Tue, 31 Jan 2012 12:49:33 +0100  
**Mittente:**  
**A:**<support@akse.it>

Tue Jan 31 2012 12:49:31  
Allarme no produzione QST 01 05 EC1 IN2  
Allarme ON (CODE:0001)

Пример веб-страницы состояния тревоги



Navigation bar with ELECTREX logo, Yocto net logo, and menu items: Home, Alarms, Web channels, Status, Setup.

Stato allarmi

Nome allarme	Intervallo	Stato
Stato interruttore generale	5 x 1min	OK 
Stato interruttore inverter 1	5 x 1min	OK 
Stato interruttore inverter 2	5 x 1min	OK 
Stato mancata produzione generale	5 x 1min	OK 
Stato mancata produzione inverter 1	5 x 1min	OK 
Stato mancata produzione inverter 2	5 x 1min	OK 
Stato Irraggiamento	5 x 1min	OK 
Stato Alba e Tramonto	1 x 5min	Allarme 
Stato Allarmi abilitati	1 x 5min	Allarme 
Stato sbilanciamento Inv2 e Inv3	3 x 5min	Allarme 
Stato EcoAlarm Inverter 3 (1_2)	2 x 5min	OK 
Stato EcoAlarm Inverter 3 (3_4)	2 x 5min	OK 
Stato EcoAlarm Inverter 2 (1_2)	2 x 5min	OK 
Stato EcoAlarm Inverter 2 (3_4)	2 x 5min	OK 
Stato EcoAlarm Inverter 1 (1_2)	2 x 5min	OK 

Refresh

Reload page

Auto refresh

Пример уведомления журнала

Data/Ora	Stato	Messaggio
Dom Gen 29 2012 16:54:32	 OK	Ogg. <b>Rientro Allarme superato soglia</b> Msg. Sun Jan 29 2012 16:54:32 Rientro Allarme superato soglia 4kW e-mail @akse.it -> Inviata (Dom 29 Gen 2012 16:54:36) @alice.it -> Inviata (Dom 29 Gen 2012 16:54:36) SMS Non previsto
Dom Gen 29 2012 16:53:32	 Allarme	Ogg. <b>Allarme superato soglia</b> Msg. Sun Jan 29 2012 16:53:32 Allarme superato soglia 4kW e-mail @akse.it -> Inviata (Dom 29 Gen 2012 16:53:36) @alice.it -> Inviata (Dom 29 Gen 2012 16:53:36) SMS Non previsto
Dom Gen 29 2012 16:50:32	 OK	Ogg. <b>Rientro Allarme superato soglia</b> Msg. Sun Jan 29 2012 16:50:32 Rientro Allarme superato soglia 4kW e-mail @akse.it -> Inviata (Dom 29 Gen 2012 16:50:36) @alice.it -> Inviata (Dom 29 Gen 2012 16:50:36) SMS Non previsto
Dom Gen 29 2012 16:49:32	 Allarme	Ogg. <b>Allarme superato soglia</b> Msg. Sun Jan 29 2012 16:49:32 Allarme superato soglia 4kW e-mail @akse.it -> Inviata (Dom 29 Gen 2012 16:49:36) @alice.it -> Inviata (Dom 29 Gen 2012 16:49:36) SMS Non previsto

Код заказа

Tup	Код
Yocto net upgrade Mail Alarm (PUK)	PFSW940-15

Общее описание может быть изменено без предварительного уведомления  
 Data sheet Yocto net upgrade Mail Alarm 2012 02 02-ENG